



BLP[®] ~ LISTEN
~ LISTIG BELYSNING ~


BASTUBELYSNING



BLP:s Bastubelysning är godkänd för montering i basturum.



Basturum sett från sidan



Basturum sett ovanifrån

BLP[®] TYP: BASTULIST IP 65[°]
12 V MAX 3 W lampor
Tel: 0650-562300 F III S t_a125°C

Ser Din typskylt ut så här då är Du säker!!



Basturum indelas i fyra områden enligt ELSÄKERHETSVÄRKET, se vår skiss ovan.

Område 1 i vilken endast bastuugn och elektriska materien för bastuugns drift får placeras.

Område 2 i vilken inte ställs några särskilda krav på den elektriska materiens värmestålighet.

Område 3 i vilken den elektriska materien skall vara utförd för användning vid en omgivningstemperatur av minst 125 grader C.

Område 4 i vilken gäller samma krav på den elektriska materiens värmestålighet som i område 3.

Sådant materiel får endast utgöras av dels ljusarmatur, monterad så att den inte förorsakar överhettning, dels givare för reglering och styrning av bastuugns effekt, jämte tillhörande kablar. Allt materiel i områdena 3 och 4 ska klara minst 125 grader C.

BLP:s BASTULIST[™] är S-märkt, och godkänd enligt Elsäkerhetsverket:s bestämmelser och får monteras i områden 2 - 3 och 4.

t_a125°C F III




BLP[®]

Telefon 0650-562300 Fax 0650-562010
info@blp-listen.se www.blp-listen.se

Dokument: BLP-Bastubelysning datum 2011-01-29 utgåva 2 sign BL.

En idéskiss för dekorativ och mysig belysning i bastun.

Enda godkända ljuslisten för bastun.




Bastubelysning som
uplight bakom träskiva
som monteras 15-20 cm
ner från taket skapar ett
mysigt uppljus mot taket

Bastubelysningen lyser
ner på väggen

Bastubelysning
bakom
ryggstöd

Bastubelysning under lave



Art.nr BASTULIST

200038x	38 cm	4x3 watt = 12 watt
200050x	50 cm	5x3 watt = 15 watt
200070X	70 cm	7x3 watt = 21 watt
200090x	90 cm	9x3 watt = 27 watt
200155x	155 cm	14x3 watt = 42 watt
200190x	190 cm	19x3 watt = 57 watt



Din typskylt ska se ut så här då är Du säker!!

Montering:

Tänk på att transformatorn ska sitta på utsidan av bastun, tänk också på att ha så korta kablar mellan ljuslisten och transformatorn som möjligt. Montera bastulisten enligt anvisningen som följer med bastulisten.

BLP[®] ≈ LISTEN
~ LISTIG BELYSNING ~



www.blp-listen.se info@blp-listen.se
0650-562300 Fax 0650-562010